



data pobrania: 2025-05-15 20:50:51

<http://www.ramb.pl/69-d-2025-rb-dostawa-agregatu-pradotworczego-25-kw-31-kva.html>

69/D/2025/RB - Dostawa agregatu prądotwórczego 25 kW/31 kVA

Opublikowano: 2025-05-12

Numer postępowania: 69/D/2025/RB

Pytania i odpowiedzi do postępowania

1. Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o mocy o znamionowej 24 kW/30 kVA, zachowując przy tym parametry mocy maksymalnej 26.4 kW/33.0 kVA?

Odp. TAK

2. Czy Zamawiający dopuści równoważny silnik od producenta Yanmar?

Odp. TAK

3. Czy Zamawiający dopuści wymiary maksymalne - 2250mm - długość, 1050mm - szerokość, 1800 mm wysokość?

Odp. TAK

Proszę o informację czy przedmiotowy agregat może być dłuższy o 200 mm ?

Odp. Tak ,może być dłuższy o maksymalnie 200 mm.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego 25 kW/31 kVA.

część	Nazwa materiału	Ilość	JM
1	Specyfikacja do zakupu agregatu prądotwórczego (Proszę o podanie producenta i typu zaproponowanego agregatu) • Agregat prądotwórczy o mocy 25 kW/31 kVA przystosowany do ciągłej pracy • Silnik Yanmar - Wolnossący czterocylindrowy silnik diesla chłodzony cieczą • Wyposażony w licznik czasu pracy oraz gniazda zewnętrzne 230V/400V (1szt 400V/63A 3P+N+T CEE, 1szt 400V/32A 3P+N+T CEE, 1szt 400V/16A/3P+N+T CEE, 2szt 230v/16A Schuko) • Moc maksymalna 26.4 kW/33.0 kVA • Moc znamionowa 24.4 kW/30.50 kVA • Uzwojenie miedziane • Agregat w obudowie przystosowany do pracy na zewnątrz • Przystosowany do załadunku urządzeniami dźwigowymi • Wymiar maksymalne - 2000mm - długość, 1000mm - szerokość, 1350 mm wysokość • Waga agregatu - max. 900kg	1	szt

Do oferty należy załączyć: Kartę katalogową oferowanego agregatu.

Pozostałe informacje:

Urządzenie powinno spełniać wszystkie wymagania prawne dotyczące wprowadzenia urządzeń na rynek europejski (wymagane oznaczenie CE i Deklaracja zgodności WE).

Producent (importer) zapewnia serwis gwarancyjny zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 24 godziny.

Producent (importer) dołączy do dostawy DTR i instrukcję obsługi w języku polskim.

Dostawca (importer) pisemnie zapewnia o dostępności części zamiennych przez min. 5 lat od daty produkcji urządzenia.

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres **oferty@ramb.pl** w terminie do dnia **19.05.2025 r.** do godziny **12:00**. W temacie oferty należy napisać: **69/D/2025/RB - „Dostawa agregatu prądotwórczego 25 kW/31 kVA”**

Spis załączników:

SWZ 69_D_2025_RB.pdf	904.81 KB
Załącznik nr 1 - Formularz 69_D_2025_RB.pdf	140.95 KB
Załącznik nr 1 - Formularz 69_D_2025_RB.xlsx	1.27 MB

data dodania: 2025-05-12 10:55:32

adres IP: 18.221.240.145